

Tutustuminen Kaarnan tiloihin

Vammaisneuvosto 29.08.2024 § 13
1123/00.01.03.00/2024

Esittelijä	Palvelukoordinaattori Juha Kinnunen esittelee vammaisneuvostolle Kaarnan tilat ennen kokousta.
Päätösehdotus	Vammaisneuvosto keskustelee Kaarnan tiloista ja niiden toimivuudesta.
Käsittely	Vammaisneuvosto kiinnitti huomiota seuraaviin Kaarnan tilojen epäkohtiin <ul style="list-style-type: none">- Auditorion tilan kynnykseen keltaisen nauhan lisäksi tulisi laittaa teksti ”korkea kynnyks”, osasta rappusia puuttuu keltainen nauha- nauha tulisi laittaa myös alemman rapun pintaan, jotta rapun korkeuden pystyy hahmottamaan paremmin- liikuntasalista tullessa teknisten käsitöiden käytävällä lattiakaivon kansi oli 3 cm matalalla, aiheuttaa kompastumisen- turvallinen poistuminen auditoriosta varmistettava, kun yleisöä on myös rappusilla. Yleisesti rappusilla ei saa olla väkeä turvallisuuden vuoksi.
Päätös	Vammaisneuvosto päätti antaa yllä mainitut korjaustoimenpiteet kannanottonaan sivistyslautakunnalle.