

Lähtettäjä**Sastamalan kaupunki / ympäristöterveydenhuolto**

Tampereentie 7 A
38200 Sastamala

Lausunto

Terveydensuojelutoimiala

Pvm 18.5.2026

Tapahtumatunnus 2053957

Vastaanottaja**Lausunto, Parkano**

Parkanon kaupunki
Parkanontie 37
39700 Parkano

Toimija	Sastamalan kaupunki (0144411-3)
Kohde	Tampereentie 7 Tampereentie 7, 38200 Sastamala
Toiminnan nimi	Lausunto, Parkano
Toiminta	Muu ympäristöterveysvalvonnan kohde
Aika	18.5.2026

Parkanon kaupungin rakennustarkastaja pyytää lausuntoa lupahakemuksesta, joka koskee uuden päiväkotikoulu- ja koulurakennuksen rakentamista osoitteeseen Koulukuja 14, 39700 Parkano (kiinteistötunnus 581-1-1027-13). Lämmön lähde on maalämpö ja lämmitysmuoto vesikeskuslämmitys. Jäähdytysenergianlähde on ilmalauhdutteen kompressori- kylmälaite ja jäähdytystapa ilmajäähdytteinen. Tiloihin on suunniteltu koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Kohde on liitetty vesi- ja viemäriverkostoon.

Hakemuksen pohjakuvan mukaan rakennukseen on suunnitteilla 3 päiväkotiryhmää, 3 esiopetusryhmää sekä 5 koululuokkaa. Koululaisille on 7, esikoululaisille 5 ja päiväkotiryhmille yhteensä 6 wc:tä.

Lausunto

Ruokasalista osa on korkea tilaa. Mahdollinen melu ja kaikuminen tulee ottaa huomioon. Keittiösuunnitelmassa on käsienpesupiste, mutta muut keittiön vesipisteet puuttuvat kuvista. Keittiöön tulee lisätä vesipisteitä riittävästi. Keittiön yhteyteen on suunniteltu siivouskomero. Kuvan mukaan siivouskomerossa ei ole vesipistettä. Siivouskomero tulee olla vesipisteellinen ja siivousvälineiden puhdistukseen ja säilytykseen tulee olla asianmukaiset välineet ja tilat. Varrellisten siivousvälineiden säilytys tulee järjestää ilmastavasti.

Ilmanvaihdon riittävyys tulee huomioida. Varastointitilaa tulee olla riittävästi ja varastoissa tulee olla asianmukaiset säilytyskalusteet.

Kohteessa on useita isohkoja ikkunoita, jotka lisäävät mahdollista tilojen lämpenemistä aurinkoisella säällä. Tilojen jäähdytyksen riittävydestä tulee huolehtia. Lasten ulkoilualueilla tulee olla riittävästi varjopaikkoja mahdolliselta kuumuudelta suojautumiseksi.

Siivouskeskuksen/pesulan tiloissa tulee olla mahdollisuus siivousvälineiden asianmukaiseen huoltoon, puhdistukseen ja kuivatukseen. Varrellisten siivousvälineiden säilytys tulee järjestää ilmastavasti. Vuodevaatteille tulee järjestää asianmukaiset pesu- ja kuivatustilat tai niiden puhdistus tulee järjestää muutoin.

Wc-tiloja tulee olla riittävästi. Suositeltavaa olisi, että päiväkodin tiloissa olisi jokaista alkavaa kymmentä lasta kohden vähintään yksi wc-istuin ja käsienpesuallas. Koulun tiloissa wc-istuinten määrä tulisi mitoittaa kaavalla 1 wc-istuin / 15 oppilasta (luokat 0–6) ja 1 wc-istuin / 25 oppilasta (luokat 7–9). Inva-wc-tiloja tulee olla riittävästi.

Sovelletut säännökset

Elintarvikelaki (297/2021)
Terveystarkastuslaki (763/1994)

Tarkastaja

Sara Konttinen
TERVEYSTARKASTAJA
+358447301317
sara.konttinen@sastamala.fi