

Hakemus ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamiseksi, öljysäiliön maahan jättäminen, Viinikka (2)

Rakennus- ja ympäristölautakunta 18.08.2026 § 86
2035/11.03.00.01/2026

Kiinteistön [REDACTED] omistaja hakee poikkeamista ympäristönsuojelumääräysten 12 §:n kohdasta, mikä edellyttää käytöstä poistetun öljysäiliön poistamista maasta.

Hakemuksen mukainen öljysäiliö on asennettu 1968 ja se on tilavuudeltaan 3000 litran metallista valmistettu lieriömäinen säiliö. Öljysäiliö on hakijan mukaan noin 1,2 metrin etäisyydellä asuinrakennuksen ulkoseinämästä. Hakemuksen liitteenä toimitettiin asemapiirros ja omistajan ottamaan valokuva säiliön sijainnista.

Poikkeuslupaa haetaan sillä perusteella, että säiliön poistaminen maaperästä saattaisi aiheuttaa vaurioita rakennukselle tai muille rakenteille.

Säiliö on 15.7.2026 tyhjennetty sekä tarkastettu Tukesin päteväksi arvioimalla tarkastajalla. Tarkastuspöytäkirja on toimitettu poikkeamislupahakemuksen yhteydessä ympäristönsuojeluun. Säiliö tyhjennettiin ja puhdistettiin, täyttö- ja ilmaputki poistettiin.

Päätös on kaupungin strategian mukainen.

Tarkastelu

Ympäristönsuojelumääräysten mukaan ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksissa myöntää poikkeuksen velvollisuudesta poistaa maanalainen öljysäiliö, mikäli säiliön poistaminen on teknisesti hyvin vaikeaa tai siitä aiheutuu kohtuutonta vahinkoa muulle omaisuudelle.

Päätös on kaupungin strategian mukainen.

Valmistelija: Ympäristötarkastaja Katja Katajisto p. 044 7865 650

Esittelijä

Rakennustarkastaja Raisa Karinsalo

Päätösehdotus

Parkanon rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää kiinteistölle RN:o [REDACTED] luvan jättää käytöstä poistettu öljysäiliö maahan. Käytöstä poistetun öljysäiliön saa jättää maahan hakemuksessa esitetyllä tavalla sekä seuraavin ehdoin:

1. säiliön on oltava ehjä eikä maaperän saa olla pilaantunut
2. säiliö on puhdistettava ja tarkastutettava Tukesin päteväksi arvioimalla tarkastajalla
3. maahan jätettävän säiliön huoltoluukun kansi on suljettava ja tiivistettävä luotettavalla tavalla, jotta säiliöön ei kerry vettä - säiliön puhdistuksesta ja tarkastuksesta tulee ilmoittaa pelastuslaitokselle ja ympäristötarkastajalle
4. käytöstä poistettu öljysäiliö tulee esittää asemapiirustuksessa mahdollisten rakennuslupahakemusten yhteydessä
5. säiliön puhdistuksessa tulevasta öljyisestä jätteestä on huolehdittava asianmukaisella tavalla jätehuoltomääräyksiä noudattaen

Päätöksen perustelut

Lautakunta perustelee päätöstä sillä, että säiliön poistaminen asuinrakennuksen välittömästä läheisyydestä on teknisesti hyvin vaikeaa

ja voi aiheuttaa kohtuutonta vahinkoa omaisuudelle. Säiliö sijaitsee hyvin lähellä asuinrakennuksen ulkoseinämää.

Sovelletut säännökset

Ympäristönsuojelulaki 202 §

Parkanon kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 12 §

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen

Hakemuksen käsittelystä peritään rakennus- ja ympäristölautakunnan 25.8.2020 hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti 120 euroa.

Muutoksenhaku

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla siitä Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus liitteenä.

Päätöksen tiedoksianto

Hakija

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.