



Jalkakäytävän alitus

20kV maakaapeli
ulkoluiska (kaupunki)

Alitus valmiiksi tehty

- Uusi 20kV maakaapeli
- Nykyinen 20kV kaapeli
- Uusi 0.4kV maakaapeli
- Uusi jakokaappi

Olevat 20kV
maakaapelit

Oleva
puistomuuntamo

0.4kV jakokaapit
(kaup)

Pentti

LEPPÄKOSKI
LEPPÄKOSKEN SÄHKÖ OY

Sopimusnumero:	5050828
Suunnittelija:	Aki Kasittala
Tuotuspvm:	09.04.2026
Projektin nimi:	Pentti
Mittakaava:	1:1700
Info:	

Tämä kaapelointi voidaan tehdä jos
Kaupunki aukaisee pentintien
rautatiesillan alta

58

Pentintie

20kV maakaapeli
ulkoluiska

581-7-7030-2

581-7-7030-1

jatko vanhaan
kaapeliin

581-421-2-50

20kV maakaapeli
sisäluiska/tienrunko
kaapeli putken sisällä

581-421-2-107

Kaapeli jää
odottamaan jatkoa..

581-7-7004-3

Uusi 20kV maakaapeli
Nykyinen 20kV kaapeli
Uusi 0.4kV maakaapeli
Uusi jakokaappi

581-4-

581-421-5-5

Vanhakuja

7030-3

581-421-2-184

LEPPÄKOSKI
LEPPÄKOSKEN SÄHKÖ OY

Sopimusnumero:

Suunnitelman nimi: 5050828

Projektin numero:

Pentti

Projektin nimi:

Info:

Suunnittelija: Aki Kasittula

Tulostuspvm: 09.04.2026

Mittakaava: 1:1000

LIIKENTEENOHJAUSUUNNITELMA

Tiekohtaisen nopeusrajoituksen laskeminen ei ole tarpeellista

- Liikennemerkit suurikokoisia, kun nopeusrajoitus $\geq 80\text{km/h}$ ja liikennemäärä yli 15 000 ajon./vrk.
- Merkit molemmin puolin ajorataa, kun liikennemäärä on yli 1500 ajon./vrk

